

# 106年煙囪排氣監測值

## 一號爐

項目	法規值	月份		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		單位													
HCl	40	ppm		11.3	10.2	10.8	10.6	11.5	9.0	9.1	9.6	8.7	10.2	10.6	8.4
SO <sub>x</sub>	80	ppm		9.7	8.9	9.9	8.7	8.7	9.5	7.6	4.8	4.7	5.2	5.8	5.0
NO <sub>x</sub>	180	ppm		79.8	75.3	78.5	79.1	75.4	74.3	76.7	76.7	76.5	76.5	76.3	78.3
CO	120	ppm		15.1	13.1	15.1	14.4	13.5	18.0	16.6	18.6	17.3	15.3	12.7	17.8
不透光率	10	%		2.5	2.9	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

## 二號爐

項目	法規值	月份		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		單位													
HCl	40	ppm		10.9	10.3	10.8	9.9	11.2	8.1	9.3	8.9	9.2	8.9	8.9	8.9
SO <sub>x</sub>	80	ppm		6.6	6.4	7.9	8.4	7.3	7.2	6.3	5.9	4.8	3.5	4.2	5.7
NO <sub>x</sub>	180	ppm		76.7	77.3	78.3	78.7	77.4	77.0	76.3	77.1	75.3	75.9	76.1	77.4
CO	120	ppm		10.3	10.5	9.7	9.8	9.4	12.9	11.8	11.8	10.4	11.5	9.4	14.4
不透光率	10	%		2.3	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2