

## 廢氣排放檢測 (以排氣乾基含氧量11%為基準)

項目	粒狀污染物	不透光率	氯化氫	硫氧化物	氮氧化物	一氧化碳	鉛及其化合物	鎘及其化合物	汞及其化合物	氟化物	氨氣
合約保證值	20 mg/Nm <sup>3</sup>	10%以下	25ppm	30ppm	105ppm	80ppm	0.5 mg/Nm <sup>3</sup>	0.1 mg/Nm <sup>3</sup>	0.2 mg/Nm <sup>3</sup>	1.8 mg/Nm <sup>3</sup>	10ppm
採樣日期											
107.01.03/05 (二號爐)	1	2.2	< 2.1	3	83	16	0.0028	< 0.00021	< 0.0004	< 0.48	< 0.22
107.04.02/03 (一號爐)	1	2.2	< 2.42	2	60.2	41.4	0.0024	< 0.00022	0.0031	< 0.55	7.34
107.07.02/03 (二號爐)	< 1	2.1	< 2.81	1.5	82.7	12.1	< 0.0014	< 0.00021	0.0004	< 0.64	0.35
107.10.01/02 (一號爐)	2	2.3	< 3.51	1	78	19	< 0.0016	< 0.00025	0.0006	< 0.79	< 1.31

## 戴奧辛檢測 (法規管制值 -- 0.1 ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>)

採樣時間	排放編號	實測值 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )
107.03.01~02	P101	0.024
107.08.01~02	P201	0.012

## 灰渣檢測 (法規管制值 -- 5%)

採樣時間	灼燒減量(%)
107.01.04	1.2
107.04.03	1.8
107.07.03	1.6
107.10.02	1.5