107年煙囪排氣監測值

一號爐

項目	法規值	月份 / 單位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
HCl	40	ppm	11.2	9.4	10.3	10.3	8.9	9.7	11.1	10.8	9.7	10.5	10.2	10.6
SO_x	80	ppm	5.7	3.8	3.9	5.0	4.4	4.1	4.9	4.3	3.9	4.1	6.2	6.1
NO_x	180	ppm	77.3	77.7	74.5	76.4	75.2	72.7	75.5	74.8	76.8	77.3	77.8	76.4
CO	120	ppm	18.2	19.9	23.2	18.2	15.1	13.1	14.6	13.2	11.3	10.0	10.9	15.0
不透光率	10	%	2.2	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

二號爐

項目	法規值	月份 / 單位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
HCl	40	ppm	11.2	8.7	8.5	7.9	7.0	8.3	10.5	10.5	9.7	10.7	10.3	11.0
SO_x	80	ppm	5.5	3.6	2.8	3.5	3.0	3.4	2.7	2.5	2.8	3.9	4.4	3.5
NO_x	180	ppm	76.6	76.8	75.3	76.1	76.0	74.8	76.9	75.9	77.2	76.1	75.9	76.2
CO	120	ppm	14.4	14.3	13.2	12.5	13.1	11.0	10.9	8.5	10.7	9.1	9.5	11.6
不透光率	10	%	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2