

108年煙囪排氣監測值

一號爐

項目	法規值	月份 單位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
HCl	40	ppm	10.4	9.7	10.0	9.8	9.6	10.6	8.7	9.9	10.5	7.5	7.8	8.6
SO _x	80	ppm	4.9	4.7	4.4	4.6	3.8	3.3	3.8	3.8	4.2	2.7	5.3	4.4
NO _x	180	ppm	77.0	76.6	77.6	75.4	73.8	76.2	77.0	76.1	74.7	79.5	81.7	81.9
CO	120	ppm	15.2	14.5	13.5	11.6	10.3	7.4	9.4	9.7	13.9	17.7	19.3	23.6
不透光率	10	%	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0

二號爐

項目	法規值	月份 單位	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
HCl	40	ppm	10.9	10.2	9.5	9.1	8.1	6.6	7.5	8.3	9.3	9.0	9.3	10.3
SO _x	80	ppm	3.6	3.6	2.9	2.7	2.4	2.0	2.9	2.5	2.8	2.4	3.7	4.2
NO _x	180	ppm	74.4	76.4	76.1	76.1	73.1	73.0	72.8	74.3	72.4	75.9	78.0	77.2
CO	120	ppm	12.0	10.5	14.7	12.2	12.6	11.7	12.9	11.9	11.8	16.4	18.4	22.5
不透光率	10	%	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4

