

廢氣排放檢測 (以排氣乾基含氧量11%為基準)

項目	粒狀污染物	不透光率	氯化氫	硫氧化物	氮氧化物	一氧化碳	鉛及其化合物	鎘及其化合物	汞及其化合物	氟化物	氨氣
合約保證值	20 mg/Nm ³	10%	25ppm	30ppm	105ppm	80ppm	0.5 mg/Nm ³	0.1 mg/Nm ³	0.2 mg/Nm ³	1.8 mg/Nm ³	10ppm
採樣日期											
109.01.07/08	< 1	2.5	4.19	1.7	67.5	17.8	< 0.0031	< 0.00082	< 0.0005	1.42	< 0.67
109.04.01/06	4	2	3.31	0.9	74.1	11.6	0.0043	< 0.00035	0.0009	< 0.34	0.84
109.08/05/06/16	1	2.5	< 2.14	1.7	81.1	19.7	0.0041	< 0.00115	< 0.0006	< 0.27	0.24
109.10.05/06	3	2.3	< 2.44	< 0.84	51.0	23.5	0.0031	< 0.0004	0.0006	< 0.36	1.25

戴奧辛檢測 (法規管制值 -- 0.1 ng-TEQ/Nm³)

採樣時間	排放編號	實測值 (ng-TEQ/Nm ³)
109.01.02~03	P101	0.052
109.05.04~05	P201	0.018
109.08.03~04	P201	0.022
109.10.13~14	P101	0.021

底渣檢測 (法規管制值 -- 5 %)

採樣時間	灼燒減量(%)
109.01.03	1.2
109.04.24	1.2
109.07.07	1.7
109.10.06	2.4