

廢氣排放檢測 (以排氣乾基含氧量11%為基準)

項目	粒狀污染物	不透光率	氯化氫	硫氧化物	氮氧化物	一氧化碳	鉛及其化合物	鎘及其化合物	汞及其化合物	氟化物	氨氣
合約保證值	20 mg/Nm ³	10%	25ppm	30ppm	105ppm	80ppm	0.5 mg/Nm ³	0.1 mg/Nm ³	0.2 mg/Nm ³	1.8 mg/Nm ³	10ppm
採樣日期											
110.01.16~19 (二號爐)	1	2.8	12.5	< 0.73	84.5	18.4	< 0.0026	< 0.00034	< 0.0004	0.29	< 0.66
110.4/1、4/6~7 (一號爐)	1	2.1	< 2.32	1.3	69.5	16.9	0.002	< 0.00028	< 0.0003	< 0.29	1.04

戴奧辛檢測 (法規管制值 -- 0.1 ng-TEQ/Nm³)

採樣時間	排放編號	實測值 (ng-TEQ/Nm ³)
110.01.18~22	P101	0.007
110.05.27~28	P201	0.011
	P201	
	P101	

底渣檢測 (法規管制值 -- 5 %)

採樣時間	灼燒減量(%)
110.01.05	0.8
110.04.06	1.1