

# 110年煙囪排氣監測值

## 一號爐

項目	法規值	月份		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		單位													
HCl	40	ppm		8.9	7.6	9.4	9.9	10.2	9.7						
SO <sub>x</sub>	80	ppm		4.6	4.6	5.4	3.4	1.6	1.6						
NO <sub>x</sub>	180	ppm		80.3	74.0	71.5	70.3	67.8	68.1						
CO	120	ppm		23.7	20.3	20.0	18.3	15.5	18.4						
不透光率	10	%		2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1						

## 二號爐

項目	法規值	月份		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		單位													
HCl	40	ppm		10.7	10.9	12.0	12.9	11.8	11.3						
SO <sub>x</sub>	80	ppm		3.8	3.4	4.2	4.7	4.8	4.1						
NO <sub>x</sub>	180	ppm		76.6	72.3	71.9	68.3	68.5	67.3						
CO	120	ppm		21.1	15.9	17.2	15.6	15.1	15.8						
不透光率	10	%		2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.5						

